

仕 様 書

1 概要

(1) 供給場所

高知県立歴史民俗資料館

南国市岡豊町八幡 1 0 9 9 - 1

(2) 業種及び用途

歴史民俗資料館

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流 3 相 3 線式
イ 供給電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
ウ 計量電圧 (標準電圧)	6, 0 0 0 V
エ 標準周波数	6 0 H z
オ 受電方式	1 回線受電
カ 蓄熱設備	有

(2) 契約電力及び予定使用電力量等

ア 契約電力	181kW
イ 予定使用電力量	723, 100kWh

(月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量については別紙を参照)

ウ 力率 100%

(3) 供給期間

令和 4 年 7 月 1 日 0 時 00 分から令和 5 年 6 月 30 日 24 時 00 分まで

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

四国電力株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。ただし、取引用計量装置は四国電力株式会社の所有である。

(6) 保安上の責任分界点

(5) に同じ。但し、取引用計量装置は四国電力株式会社がその保安の責めを負う。

(7) その他

ア 蓄熱式負荷設備 (蓄熱空調システム) 120kw を有しており、蓄熱式負荷設備 (蓄熱空調システム) で使用する電気の計量電圧は、200V である。

イ フリッカ発生機器等の電気の質に影響を与える負荷設備は、特に有していない。

(8) 高知県文化財団の要求条件

ア 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。

イ 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。

ウ この仕様書及び別添契約書に定めのないその他の供給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気供給条件及び業務用電力主契約料金表により取り扱うものとする。

エ 別紙 (月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量) に記載している数量等については、あくまで予定のものであり、エアコン等の設置や照明器具の LED 化等使用状況の変化により、増減するものとする。

オ 当施設の 1 ヶ月の使用実績 (合計・昼間・夜間の使用電力量、最大需要電力量等) を毎月確認できる仕組みがあること。

(別紙)

施設名 (高知県立歴史民俗資料館)

※ 実際の使用電力については、都合により下記の予定使用電力量を上回り、または下回る
ことができるものとする。

月	予定最大 需要電力 (kW)	予定使用 電力量 (kWh)	蓄熱式負荷設備の使用電力量 【再掲】 (kWh)	
			夜間	昼間
7月	176	79,300	18,000	500
8月	181	82,000	19,500	500
9月	176	69,800	11,100	500
10月	171	54,300	4,800	500
11月	149	48,600	8,500	500
12月	148	51,200	16,000	500
1月	171	63,800	23,700	500
2月	166	57,900	17,900	500
3月	147	53,600	13,200	500
4月	151	41,000	3,700	500
5月	166	56,600	6,200	500
6月	165	65,000	9,000	500
年間	最大	合計	合計	合計
	181	723,100	151,600	6,000

上記時間帯区分

夜間	毎日0時～8時、22時～24時
昼間	毎日8時～22時

注意 夜間の使用電力量は、蓄熱電力量である。